

Opleiding ADK

Opmerkingen:

--

Omschrijving overtredingen:

no.	1. Administratie op locatie	ja/nee/nvt	actie	Schema						
1.01	Is er een sloopmelding gedaan of een handhavingsbesluit genomen?			-						
1.02	Is voor de werkzaamheden een actueel asbestinventarisatierapport aanwezig?									
1.03	Zijn de overige benodigde stukken m.b.t. de sloopmelding compleet op de locatie aanwezig?									
1.04	Tijdens welke fase wordt de controle uitgevoerd?		<table border="1"> <tr> <td>uitvoering:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pauze:</td> <td></td> </tr> </table>	uitvoering:		pauze:				
uitvoering:										
pauze:										
1.05	Onder welke risicoklasse worden de werkzaamheden uitgevoerd?		<table border="1"> <tr> <td>Rk1 :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rk2 :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rk2A :</td> <td></td> </tr> </table>	Rk1 :		Rk2 :		Rk2A :		
Rk1 :										
Rk2 :										
Rk2A :										
1.06	Betreft het een buiten- of binnensanering?		<table border="1"> <tr> <td>binnen:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>buiten:</td> <td></td> </tr> </table>	binnen:		buiten:				
binnen:										
buiten:										
1.07	Worden de werkzaamheden door een bedrijf met een certificaat asbestverwijdering uitgevoerd?			-						
1.08	Zijn de feitelijke werkzaamheden vroegtijdig gemeld?									
1.09	Kan er een volledig werkplan van de projectlocatie worden getoond?									
1.10	Kan er een logboek en eventuele overige relevante stukken worden getoond?									
1.11	Is in het werkplan een juiste waarde berekening van de ventilatiecapaciteit opgenomen?									
1.12	Komt de werkwijze in het werkplan overeen met de werkmethode in het asbestinventarisatierapport?									
1.13	Is een eventuele afwijkende werkmethode goedgekeurd door een gecertificeerd hogere veiligheidskundige (HVK) of een gecertificeerd arbeidshygiënist en is deze in het bezit van een Diploma-ADK, certificaat Asbestdeskundige (ADK) of een gelijkwaardig diploma of certificaat?									
1.14	Heeft de HVK of arbeidshygiënist schriftelijk gemotiveerd waarom de afwijkende werkmethode nodig en verantwoord is?									
1.15	Is in het logboek geregistreerd dat de DTA waarborgt dat het werkplan aansluit op de werkelijke situatie en de benodigde documenten op de locatie aanwezig zijn?									
1.16	Is in het logboek de onderdruk op de juiste wijze geregistreerd?									

Opleiding ADK

no.	Vervolg vragen Administratie op locatie	ja/nee/nvt	actie	Schema
1.17	Is de onderbouwing van de DTA bij het niet voldoen aan de 20 Pa onderdruk eis het logboek juist geregistreerd?			
1.18	Is het logboek overeenkomstig de overige verplichtingen op de juiste wijze geregistreerd?			
1.19	Als er sprake is van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal, is dit bij het bevoegd gezag gemeld?			

no.	2. Uitvoering	ja/nee/nvt	actie	Schema
2.01	Worden de voorschriften en nadere voorwaarden uit de sloopmelding of een (aanschrijf)beschikking nageleefd en is de gezondheid en veiligheid leefomgeving voldoende gewaarborgd?			
2.02	Worden de werkzaamheden op een werkdag of zaterdag tussen 07:00 en 19:00 uur uitgevoerd of is voor het uitvoeren van de werkzaamheden buiten genoemde tijden ontheffing verleend?			
2.03	Worden de geluidsvoorschriften nageleefd?			
2.04	Is er tijdens de werkzaamheden een aangewezen DTA aanwezig?			
2.05	Is de DTA in het bezit van een geldig persoonscertificaat DTA?			
2.06	Worden alle toezichhoudende taken door de DTA uitgevoerd?			
2.07	Is de asbestverwijderingsmedewerker(s) op locatie een DAV met een geldig persoonscertificaat DAV-1 of DAV-2?			
2.08	Is bij inzet van een DAV-1 de registratie bij Ascertain correct en wordt hij begeleid door een gecertificeerd DAV-2 of DTA?			
2.09	Zijn er passende en geschikte faciliteiten en arbeidsmiddelen beschikbaar gesteld?			
2.10	Zijn de beschikbare arbeidsmiddelen geschikt voor functie waarvoor ze ingezet worden?			
2.11	Zijn de ingezette faciliteiten en arbeidsmiddelen in goede staat en worden deze naar behoren gebruikt, onderhouden en gekeurd?			
2.12	Is het werkgebied voldoende afgezet met o.a. borden en lint en is hiermee de veiligheid voor de omgeving voldoende gewaarborgd?			
2.13	Worden er voor of tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden geen werkzaamheden door derden verricht die voor de omgeving een verhoogd asbestrisico veroorzaken?			
2.14	Wordt de decontaminatie- of de transitprocedure juist uitgevoerd?			
2.15	Worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en werkwijze zoals in het asbestinventarisatierapport en werkplan is opgenomen?			
2.16	Is het containment dusdanig opgebouwd zodat voor de omliggende ruimte geen verhoogd gezondheidsrisico ontstaat?			
2.17	Is er een drietraps decontaminatie-unit of indien noodzakelijk tweetraps decontaminatie-unit aan het containment gekoppeld?			
2.18	Is er indien mogelijk een materiaalsluis bij meer dan 100 kg asbestafval aanwezig?			
2.19	Wordt de onderdruk continu gemeten?			
2.20	Is er voldoende onderdruk in het containment aanwezig?			
2.21	Is er voldoende ventilatievoud in het containment aanwezig?			

Opleiding ADK

	Vervolg vragen uitvoering:	ja/nee/nvt	actie	Schema
2.22	Wordt het asbest niet onnodig bewerkt (breken, zagen, gooien, vegen etc.) en er worden er bronmaatregelen genomen om emissie te voorkomen?			
2.23	Worden er geen werkzaamheden verricht aan asbestverdacht materiaal die niet in het asbestinventarisatierapport is opgenomen?			
2.24	Wordt het asbest op de juiste wijze verpakt, voorzien van de nodige aanduiding (etiket) en wordt het asbest juist opgeslagen?			
2.25	Wordt het verpakte asbesthoudend materiaal vroegtijdig gereinigd?			
2.26	Is degene die in het werkgebied aanwezig is en geen persoonscertificaat DAV 1, DAV 2 of DTA heeft, geïnstrueerd over de voorschriften en zijn hiervan de registraties op locatie aanwezig?			
2.27	Het personeel gebruikt niet of niet op de juiste wijze de benodigde –door werkgever beschikbaar gestelde en aanwezige- persoonlijke beschermingsmiddelen (ABM) of werkkleding (PBM)			
2.28	Is een binnen het werkgebied aanwezig arbeidsmiddel met een cabine voorzien van een filteroverdrukinstallatie?			
2.29	Wordt de eindbeoordeling overeenkomstig de NEN 2990 uitgevoerd?			
2.30	Er is sprake van verwijdering van spuitasbest Rk2A. Is er tijdens de werkzaamheden buiten en binnen het containment de asbestvezelconcentratie gemeten volgens de NEN 2939?			
2.31	Worden door de verwijderaar voor de eindbeoordeling de veiligheidsvoorzieningen in het werkgebied in stand gehouden en de benodigde arbeidsmiddelen beschikbaar gesteld totdat het werkgebied is vrijgegeven?			
2.32	Gebruikt degene die de eindbeoordeling uitvoert de benodigde beschermingsmiddelen (ABM en PBM)?			
2.33	Wordt er na een positieve eindbeoordeling geen asbest meer aangetroffen afkomstig van de sanering en is hiervan geen afwijking in het logboek geregistreerd?			